

## 見積合わせ案件

業 務 名	丹後・知恵のものづくりパークA棟電気室 高圧交流負荷開閉器取り替え工事
業務施行場所	京都府京丹後市峰山町荒山225 丹後・知恵のものづくりパーク内 A棟電気室
実 施 時 期	令和3年 月 日（決定後）～2か月後の日付
委 託 内 容	別添「工事仕様書」のとおり
見 積 書 提 出 期 間	令和3年6月18日（金）～6月24日（木） 17時00分まで（必着）
提 出 方 法	郵送又は持参により下記まで提出してください。 ※事業者の場合は「京都府建設工事競争入札参加資格」を有することが わかる書類（写し）を添付してください。
見 積 書 提 出 場 所	公益財団法人京都産業21 北部支援センター 〒627-0004 京都府京丹後市峰山町荒山225 丹後・知恵のものづくりパーク内
見 積 合 わ せ 参 加 資 格	① 令和2年度「京都府建設工事競争入札参加資格者名簿」に登載され ている業者又は地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定め る契約に該当する団体等 ② 見積書提出時において、京都府の指名停止を受けていないこと。 ③ 京都府内に本店又は支店等の事業所を有すること。
質 問 等 受 付 期 限	6月22日（火） 17時00分まで 下記まで、電話又はファックスでお願いします。
担 当	公益財団法人京都産業21 北部支援センター（担当：角谷） 電話番号：0772-69-3675 F A X：0772-69-3880

# 工事仕様書

仕様書の内容については下記のとおりとする。

## 記

### 1 工事箇所及び工事内容

- ・ 工事箇所

A棟電気室 高圧交流負荷開閉器設置場所

(添付の写真及び[位置図](#)参照)

- ・ 工事内容

高圧負荷開閉器 合計5機 各取り替え作業一式

- ・ 高圧負荷開閉器

機器の詳細は別紙のとおり

### 2 工事期間及び工事日

- ・ 工事期間

(契約日)～(2か月後の日付)

- ・ 工事日

上記期間内の土曜日(調整の上決定)

### 3 工事時の立会い及び検査

- ・ 工事は、電気設備保守業者(関西電気保安協会)の立会いのもとに実施すること。

- ・ 工事後、同業者の検査を受けること。

### 4 完了報告

- ・ 工事の完了後、直ちに完了報告書を提出すること。

- ・ 工事完了後30日以内にかしが発見された場合は、かしを補修の上再検査を受けること。その際費用が発生する場合はその費用を負担すること。

### 5 その他

- ・ 工事の実施にあたり疑義が生じた時は、速やかに監督職員に連絡し協議すること。

### 6 監督職員

監督職員は次の者とする。

公益財団法人京都産業21 北部支援センター

角谷業務推進役

TEL:0772-69-3675 FAX:0772-69-3880


<工事箇所写真資料>

A棟電気室内 高圧交流負荷開閉器設置場所（電気室南側）

- 電灯変圧器用 高圧交流負荷開閉器 2機



- 動力変圧器用 高圧交流負荷開閉器 1機



- コンデンサ用 高圧交流負荷開閉器 2機

